

Многоцелевой комплектный шкаф со встроенным источником бесперебойного питания.

Опросный лист для заказа

№ п/п	Наименование	Параметр
1	Число вводов переменного тока	☐ Два / ☐ Один
1.1	Число фаз и номинальное напряжение	☐ 3ф 400 В / ☐ 1ф 230 В
1.2	Переключение вводов	☐ Нет ¹ / ☐ Ручное / ☐ АВР
1.3	Применение устройств защиты от импульсных перенапряжений	☐ Да / ☐ Нет
1.4	Точка подключения реле выбора фаз	☐ Ввод ² / ☐ Панель нерезервируемой нагрузки
2	Панель нерезервируемой нагрузки	ф А – шт. ф А – шт. ф А – шт. ф А – шт. ф А – шт. ф А – шт. ф А – шт. ф А – шт.
2.1	Оборудование и устройства, подключаемые к панели нерезервируемой нагрузки ³	
2.2	Дополнительные разъемы:	Schuko – шт. / IEC C19 – шт.
3	Число резервируемых нагрузок	☐ Две / ☐ Одна
3.1	Напряжение питания нагрузки	☒ 1ф 230 В
3.2	Оборудование и устройства, подключаемые к панели резервируемой нагрузки	

- 1 В схеме формируется две независимые панели нерезервируемой нагрузки переменного напряжения.
 2 При установке реле выбора фаз на вводе питание трехфазных нагрузок с панели нерезервируемой нагрузки не осуществляется
 3 Укажите тип, артикулы дополнительно устанавливаемых в шкафу устройств.

№ п/п	Наименование	Параметр
3.3	Суммарная мощность одной резервируемой нагрузки	☐ Вт / ☐ только устройства и оборудование, указанные в п. 3.2
3.4	Запас мощности	%
3.5	Время автономной работы	ч мин
3.6	Тип АКБ	☐ Свинцово-кислотные / ☐ Литиевые / ☐ Гелиевые
4	Сервисный байпас	☐ Ручной / ☐ Автоматический / ☐ Нет
4.1	Переключение после выпрямительно-инверторных устройств	☐ Нет ⁴ / ☐ Ручное ⁵ / ☐ Автоматическое (АВР) ⁶
5	Панель резервируемой нагрузки	А – шт. А – шт. А – шт. А – шт. А – шт. А – шт. А – шт. А – шт.
5.1	Свободное место для оборудования и устройств, а также резервное место (без учета п.п. 2.1, 3.2)	
5.2	Дополнительные разъемы:	Schuko – шт. / IEC C19 – шт.
5.3	Дополнительное место (кабельные органайзеры, вентиляционные зазоры и др.)	
6	Питание собственных нужд шкафа	☐ Панель нерезервируемой нагрузки / ☐ Внешний источник питания
6.1	Панель состояния	☐ Да / ☐ Нет
6.2	Интерфейсы связи	☐ Не требуются / ☐ RS-232, ☐ RS-485, ☐ Ethernet, ☐ Дискретные входы выходы
6.3	Освещение	☒ Да

4 В схеме формируется две независимые панели резервируемой нагрузки переменного напряжения.

5 Каждую из панелей резервируемой нагрузки переменного напряжения можно подключить вручную к каждой группе выпрямительно-инверторных устройств.

6 В случае наличия двух нагрузок, для каждой из них выполняется независимый АВР. При нарушениях в работе основной группы выпрямительно-инверторных устройств время перерыва электроснабжения резервируемой нагрузки может составлять 200...500 мс.

№ п/п	Наименование	Параметр
6.4	Вентиляция	☒ Да
6.5	Кондиционирование	☐ Нет / ☐ Да
6.6	Обогрев	☐ Нет / ☐ Да
7	Степень защиты корпуса	☐ IP20 / ☐ IP31 / ☐ IP54
7.1	Цвет корпуса	☒ Серый
7.2	Возможность двухстороннего обслуживания	☐ Да / ☐ Нет
7.3	Дверь с обслуживаемой стороны	☐ Стекло / ☐ Металл / ☐ Перфорированный металл
7.4	Дверь с необслуживаемой стороны	☐ Металл / ☐ Перфорированный металл
7.5	Ввод кабелей	☐ Снизу / ☐ Сверху / ☐ Снизу и сверху
7.6	Клеммники для подключения кабелей	☐ Нет / ☐ Да

Дополнительные
требования

Организация

--

Объект

--

Контактное лицо

--

Телефон

--

E-mail⁷

--

7 Просим направить заполненный опросный лист на электронный адрес ooo@elfid.ru. Отправляя его Вы даёте Согласие на обработку персональных данных <https://elfid.ru/files/assent.pdf> согласно Политике конфиденциальности <https://elfid.ru/files/policy.pdf>.

Приложение

Многоцелевой комплектный шкаф со встроенным источником бесперебойного питания. Сводная структурная схема типовых исполнений

